

ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504-556

Fax: 25/504-550

H-2457 Adony Kossuth u. 4. * e-mail: adony.ronyecz@invitel.hu



Előterjesztést készítette: Marcziné Domján Szilvia pénzügyi ügyintéző

9. napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Szellőztető berendezést tűz esetén kikapcsoló rendszer kivitelezéséhez vállalkozó kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének tűzjelző rendszere ellenőrzése során megállapításra került, hogy az alagsorban található szellőztető rendszer tűz esetén is működésben marad. Emiatt a szellőztető berendezést tűz esetén kikapcsoló rendszer kivitelezésére van szükség.

Az alábbi három vállalkozás részéről érkezett árajánlat:

Vállalkozás neve, címe	Anyagár (ÁFA nélkül)	Munkadíj (ÁFA nélkül)	Összesen	Bruttó összesen
Duna-Vagyonvédelem Kft. 2426 Baracs, Ady E. u. 123.	100 050 Ft	45 000 Ft	145 050 Ft	184 214 Ft
Tolna-Ór Vagyonvédelmi Kft. 2400 Dunaújváros Balogh Á. u. 10.	86 400 Ft	36 000 Ft	122 400 Ft	155 448 Ft
DUFISZ Bt. 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 3/B 4.em.2.	94 500 Ft	42 000 Ft	136 500 Ft	173 355 Ft

A beérkezett árajánlatok közül a fent említett rendszer kivitelezésére a legkedvezőbb a Tolna-Ór Vagyonvédelmi Kft. ajánlata, mely egyben a legolcsóbb is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatok alapján vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot.

Adony, 2017. május 18.


Ronyecz Péter
polgármester



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szellőztető berendezést tűz esetén kikapcsoló rendszer kivitelezésére a Tolna-Ór Vagyonvédelmi Kft.-t (2400 Dunaújváros Balogh Á. u. 10., adószám: 14918694-2-17) bízta meg a mellékelt vállalkozási szerződésben meghatározott feltételekkel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester
Határidő: azonnali



Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Balogh Á. u. 10.
E-mail cím: tolnaor@gmail.com
Telefon: +36-30/611-50-95
Adószám: 14918694-2-17
Msz.: 141/2017

AJÁNLAT

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Marcziné Domján Szilvia
részére

E-mail: marczine.d.szilvia@adony.hu

Tárgy: Árajánlat - 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. sz. alatti Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található szellőztető rendszer kikapcsolása tűzjelzés esetén.

1. Szellőztető rendszer kikapcsolása tűzjelzés esetén:

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÉRTEK
Vezérlő modul M201 aljzattal	1 db	13 700 Ft	13 700 Ft
Segéd tápegység dobozolva	1 db	31 300 Ft	31 300 Ft
Akkumulátor 18Ah	2 db	9 000 Ft	18 000 Ft
Tűzálló kábel 2x1mm ²	20 m	320 Ft	6 400 Ft
Tűzálló nyomvonal	20 m	650 Ft	13 000 Ft
Szerelési segédanyag	1 klt	4 000 Ft	4 000 Ft
Anyagár összesen:			86 400 Ft
Munkadíj:			36 000 Ft
Bekerülés összesen (nettó):			122 400 Ft

Munkálatok megkezdésének időpontja: megrendelés visszaigazolását követő 1-2 hét.

Vállalási határidő: Munkaterület folyamatos készenállása esetén a munka megkezdésétől számított 1-2 nap.

A fent említett árak a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák!
Köszönjük, hogy megtisztelték árajánlat kérésükkel!


Dunaújváros, 2017. április 26.

Tisztelettel:

TOLNA-ŐR KFT.
7020 Dunaújváros, Hunyadi Park 13-14
Adószám: 14918694-2-17
Számításkönyv:
10900002-10594003-49020014

Takács Títusz
Tolna-Őr Kft.

Duna-Vagyonvédelem Kft.
Székhely: 2426 Baracs, Ady E. u. 123.
Adószám: 24341727-2-07
Számlaszám: 10102969-31065100-01003004
E-mail: dunavagyon@gmail.com



DUNA-VAGYONVÉDELEM KFT.

Adony Közös Önkormányzati Hivatal

Marcziné Domján Szilvia részére

Tárgy: Ajánlat Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található szellőztető rendszer kikapcsolás tűzjelzés esetén


	Mennyiség (db)	Ár (Ft)	Érték (Ft)
Vezérlő modul M 201 aljzat	1	17.000,-	17.000,-
segéd tápegység	1	36.500,-	36.500,-
akkumulátor 18 Ah	2	9.900,-	19.800,-
tűzálló kábel (2x1)	25 m	370,-	9.250,-
tűzálló nyomvonal	25 m	700,-	17.500,-
		Anyagár:	100.050,-
		Munkadíj:	45.000,-
		Összesen:	145.050,-

Ajánlatunk nettó árakat tartalmaz.

Baracs, 2017. április 25.

Tisztelettel:

DUNA-VAGYONVÉDELEM KFT.
2426 Baracs, Ady E. u. 123.
Adószám: 24341727-2-07
Számlaszám:
10102969-31065100-01003004


Papp László
ügyvezető

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
marczine.d.szilvia@adony.hu

Marcziné Domján Szilvia részére

Ajánlat Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található szellőztető rendszer kikapcsolása tűzjelzés esetén

- Megkeresésük alapján az alábbi ajánlatot adjuk:

	Mennyiség (db)	Ár (Ft)	Érték (Ft)
Vezérlő modul M 201 aljzat	1	15.500,-	15.500,-
akkumulátor 18 Ah	2	9.500,-	19.000,-
segéd tápegység	1	34.000,-	34.000,-
tűzálló kábel (2x1)	25 m	350,-	8.750,-
tűzálló nyomvonal	25 m	690,-	17.250,-
Anyagár:			94.500,-
Munkadíj:			42.000,-
Összesen:			136.500,-

Áraink Áfa nélkül értendők!

Dunaújváros, 2017. április 25.


Rápaty Dániel
DUFISZ Bt.